СОГЛАСОВАНО
Председатель Кинельской городской общественной организации общероссийской общественной организации (Всероссийское общество инвалидов)

_____ / Лимасова Г. А./
подпись

«16» 02 2021 г.

МП

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «КГТ»
_____ /Красношеев В.Н./
подпись

Приказ № 109
«29» января 2021 г.

МП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ПОО-02 от 28.01.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта среднее профессиональное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2919,78 кв. м
- часть здания 2 этажей, 1669,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 74500 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинельский государственный техникум», краткое наименование ГБПОУ «КГТ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 64; тел: (846) 340-15-33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность по реализации образовательных программ
2.3. Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)* на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)* дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с*

пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)* инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *(да, нет)* нет

---

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка: «магазин империя», автобус маршрут № 126, 3, 7, 9,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту маршрут № 9
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин. (фото № 1)
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)* да
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* не регулируемые переходы без звуковой сигнализации
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*; *нет)* отсутствует
3.2.6. Перепады высоты на пути: (*есть, нет)* есть (переход через основную дорогу на тротуар перепад высоты 10 см. (фото № 3, 4), переход через второстепенную дорогу перепад высоты 7 см. (фото № 11, 12))
Их обустройство для инвалидов на коляске: *(да, нет)* (не обустроено)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий

		инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (О, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

---

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К), ДП-И (О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____kgt163.ru_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 28.01.2021 г.
2. Акта обследования объекта: N акта ПОО-02 от 28.01.2021 г.